水質基準項目検査結果一覧表 （宇和島地区）

宇和島市水道局

2020年11月9日 採水

番号	項目	基準値 mg/L以下	浄水場出口 柿原 浄水池	浄水場出口 宮下 ポンプ井	給水栓 柿原系統給水栓 上光満	柿原系統給水栓 高串	柿原系統給水栓 大浦	柿原系統給水栓 大超寺奥	柿原系統給水栓 野川	柿原系統給水栓 九島	柿原系統給水栓 三浦西	柿原系統給水栓 柿原	混合 坂下津	宮下給水栓 薬師谷	宮下給水栓 祝森
	採水時水温 (℃)		18.1	20.2	20.0	20.0	19.5	18.2	17.8	18.2	18.0	18.2	19.0	18.0	17.6
1	一般細菌(1mℓ中)	100個	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2	大腸菌	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4	水銀及びその化合物	0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5	セレン及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8	六価クロム化合物	0.05	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.4	1.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	1.2	1
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.08	0.07
13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14	四塩化炭素	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	1,4−ジオキサン	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20	ベンゼン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21	塩素酸	0.6	0.07	0.06未満	0.13	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	0.011	0.001未満	0.025	0.02	0.021	0.017	0.018	0.02	0.023	0.016	0.011	0.004	0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.006	0.002未満	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002	0.003	0.002未満	0.004	0.003	0.002未満	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001未満	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.006
26	臭素酸	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	0.015	0.002	0.034	0.028	0.029	0.024	0.025	0.027	0.032	0.023	0.018	0.013	0.021
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.008	0.002未満	0.015	0.013	0.014	0.013	0.013	0.015	0.015	0.011	0.008	0.003	0.006
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.004	0.001未満	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.003	0.005
30	ブロモホルム	0.09	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.003
31	ホルムアルデヒト	0.08	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01未満	0.01未満	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.03
35	銅及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	200	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38	塩化物イオン	200	7.2	22.9	7.8	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	12.4	24.3	20
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
40	蒸発残留物	500	56	126	52	54	59	61	58	59	54	55	89	135	120
41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42	ジェオスミン	10ng	2.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
43	2−メチルイソボルネオール	10ng	1未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
44	非イオン界面活性剤	0.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	フェノール類	0.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	3.0	0.7	0.3未満	0.68	0.68	0.69	0.68	0.69	0.69	0.67	0.68	0.55	0.37	0.43
47	pH	5.8～8.6	7.29	7.01	7.59	7.32	7.33	7.32	7.3	7.36	7.42	7.31	7.2	7.11	7.25
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	検査項目数	細菌類	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		化学	29	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27

水質基準項目検査結果一覧表（吉田・三間・津島地区）

宇和島市水道局

2020年11月4日 採水

番号	項目	基準値 mg/L以下	吉田地区 受水 東小路	吉田地区 法花津系 深浦	吉田地区 長谷系 花組	吉田地区 北小路系 河内	三間地区 迫目系 迫目	三間地区 土居中系 土居中	三間地区 川之内系 川之内	三間地区 田川系 田川	三間地区 音地系 黒川	三間地区 受水 黒井地	三間地区 受水 是能	三間地区 受水 兼近	津島地区 長野系 福浦	津島地区 長野系 西本谷	津島地区 嵐系 田の浜	津島地区 嵐系 網代	津島地区 御槙系 御槙
	採水時水温 (℃)		21	20	20	20	16	16	17	18	17.5	19	19	20	18.5	19	21	22	15
1	一般細菌(1mℓ中)	100個	0	0	1	0	2	0	0	11	2	0	1	1	0	2	1	2	1
2	大腸菌	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	−	0.0003未満	0.0003未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005未満	−	0.00005未満	0.00005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満	−	0.001未満	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	−	0.001未満	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満	−	0.001未満	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8	六価クロム化合物	0.05	0.002未満	−	0.002未満	0.002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	−	0.004未満	0.004未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01	0.001未満	−	0.001未満	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.5	−	2.2	0.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.07	−	0.11	0.09	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	−	0.04	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	−	0.0002未満	0.0002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	−	0.005未満	0.005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	0.001未満	−	0.001未満	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	0.02	0.001未満	−	0.001未満	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001未満	−	0.001未満	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	−	0.001未満	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20	ベンゼン	0.01	0.001未満	−	0.001未満	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21	塩素酸	0.6	0.18	−	0.09	0.13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	−	0.002未満	0.002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
23	クロロホルム	0.06	0.024	−	0.007	0.013	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.008	−	0.003	0.007	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	−	0.002	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
26	臭素酸	0.01	0.001未満	−	0.001未満	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
27	総トリハロメタン	0.1	0.031	−	0.012	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.017	−	0.004	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.006	−	0.003	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
30	ブロモホルム	0.09	0.001未満	−	0.001未満	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
31	ホルムアルデヒト	0.08	0.005未満	−	0.005未満	0.005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.005未満	−	0.005未満	0.005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.06	−	0.02	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01未満	−	0.01未満	0.01未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35	銅及びその化合物	1.0	0.01未満	−	0.01未満	0.01未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	200	6.4	−	10	9.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	0.1	0.005未満	−	0.005未満	0.005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38	塩化物イオン	200	7	19.4	7	8.2	5.4	4.1	4.6	4.9	3.9	7.8	7.9	7.9	7.4	5.4	7.3	7.6	3.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	34	−	80	62	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
40	蒸発残留物	500	71	−	137	110	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02未満	−	0.02未満	0.02未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42	ジェオスミン	10ng	1未満	−	1未満	1未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
43	2-メチルイソボルネオール	10ng	1未満	−	1未満	1未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
44	非イオン界面活性剤	0.0	0.005未満	−	0.005未満	0.005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	フェノール類	0.0	0.0005未満	−	0.0005未満	0.0005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46	有機物(全有機炭素（TOC)の量)	3.0	0.92	0.3未満	0.52	0.65	0.4	0.66	0.3未満	0.57	0.3未満	1	0.94	0.99	0.41	0.3未満	0.40	0.37	0.36
47	ｐＨ	5.8～8.6	7.45	7.56	7.38	7.35	7.25	7.40	8.33	8.26	8.22	7.49	7.51	7.55	7.30	6.96	7.05	7.22	6.88
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.7	0.6	0.6
51	濁　度	2度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	検査項目数	細菌類	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		化学	49	7	49	49	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

水質基準項目検査結果一覧表

2020年11月9日　　採水

番号	項　　目	基準値 mg/ℓ以下	給水栓 宇和海地区 島津	明越	遊子	津之浦	大島	嘉島	日振
	採水時水温　（℃）		16	14	19	18	16	19	19
1	一般細菌(1m?中)	100個	0	0	25	0	1	0	0
2	大腸菌	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	–	–	–	–	–	–	–
4	水銀及びその化合物	0.0005	–	–	–	–	–	–	–
5	セレン及びその化合物	0.01	–	–	–	–	–	–	–
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01	–	–	–	–	–	–	–
8	六価クロム化合物	0.05	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.002未満	0.004未満	0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0	–	–	–	–	–	–	–
14	四塩化炭素	0.002	–	–	–	–	–	–	–
15	1,4-ジオキサン	0.05	–	–	–	–	–	–	–
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	–	–	–	–	–	–	–
17	ジクロロメタン	0.02	–	–	–	–	–	–	–
18	テトラクロロエチレン	0.01	–	–	–	–	–	–	–
19	トリクロロエチレン	0.01	–	–	–	–	–	–	–
20	ベンゼン	0.01	–	–	–	–	–	–	–
21	塩素酸	0.6	0.08	0.11	0.07	0.07	0.15	0.1	0.11
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	0.016	0.023	0.017	0.017	0.023	0.018	0.022
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
26	臭素酸	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	0.025	0.033	0.026	0.026	0.032	0.027	0.032
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.01	0.012	0.01	0.011	0.013	0.01	0.01
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008
30	ブロモホルム	0.09	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒト	0.08	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0	–	–	–	–	–	–	–
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3	0.03	0.06	0.01	0.04	0.06	0.03	0.03
35	銅及びその化合物	1.0	–	–	–	–	–	–	–
36	ナトリウム及びその化合物	200	–	–	–	–	–	–	–
37	マンガン及びその化合物	0.1	–	–	–	–	–	–	–
38	塩化物イオン	200	6.2	6.5	6.2	6.4	6.9	6.5	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	–	–	–	–	–	–	–
40	蒸発残留物	500	–	–	–	–	–	–	–
41	陰イオン界面活性剤	0.2	–	–	–	–	–	–	–
42	ジェオスミン	10ng	–	–	–	–	–	–	–
43	2-メチルイソボルネオール	10ng	–	–	–	–	–	–	–
44	非イオン界面活性剤	0	–	–	–	–	–	–	–
45	フェノール類	0	–	–	–	–	–	–	–
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.42	0.41	0.4	0.41	0.42	0.36	0.37
47	pH	5.8～8.6	7.06	7.46	7.19	7.27	7.39	7.37	7.32
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度	0.5未満	1	0.5未満	0.5	0.9	0.5	0.5
51	濁　度	2度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
検査項目数		細菌類	2	2	2	2	2	2	2
		化学	26	26	26	26	26	26	26

水質基準項目検査結果一覧 （水源原水）

2020年11月9日 採水

宇和島市水道局

番号	項目	柿原		宮下				吉田			三間					津島
		須賀川原水	野村原水	1号井戸	2号井戸	3号井戸	4号井戸	北小路原水	長谷原水	法花津原水	迫目原水	土居中原水	川之内原水	田川原水	音地原水	御槙原水
	採水時水温 (℃)	16	19	18	19.5	22	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	一般細菌(1mℓ中)	58	78	6	40	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	大腸菌	検出あり	検出あり	検出なし	検出なし	検出あり	検出あり	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	カドミウム及びその化合物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	水銀及びその化合物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	セレン及びその化合物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	鉛及びその化合物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	ヒ素及びその化合物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	六価クロム化合物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	亜硝酸態窒素	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	フッ素及びその化合物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	ホウ素及びその化合物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	四塩化炭素	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1,4-ジオキサン	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	ジクロロメタン	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	テトラクロロエチレン	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	トリクロロエチレン	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	ベンゼン	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	塩素酸															
22	クロロ酢酸															
23	クロロホルム															
24	ジクロロ酢酸															
25	ジブロモクロロメタン															
26	臭素酸															
27	総トリハロメタン															
28	トリクロロ酢酸															
29	ブロモジクロロメタン															
30	ブロモホルム															
31	ホルムアルデヒト															
32	亜鉛及びその化合物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	アルミニウム及びその化合物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	鉄及びその化合物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	銅及びその化合物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	ナトリウム及びその化合物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	マンガン及びその化合物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	塩化物イオン	3.7	5.2	24.8	13.2	16	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	蒸発残留物	43	60	144	120	115	116	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	陰イオン界面活性剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	ジェオスミン	3.2	1未満	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	2-メチルイソボルネオール	1未満	1未満	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	非イオン界面活性剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	フェノール類	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	有機物(全有機炭素（TOC)の量)	1.04	1.19	0.3未満	0.3未満	0.32	0.39	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	pH	7.08	7.46	6.84	6.8	6.85	7.01	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	味															
49	臭　気	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	色　度	4.5	4.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	濁　度	1.3	0.8	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	–	–	–	–	–	–	–	–	–
検査項目数	細菌類	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	化学	9	9	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0