

宇和島市小中学校・幼稚園耐震診断結果ならびに耐震改修状況

【小学校】

2022年 4月現在

| 学校名 | 建物区分 | 用途 | 棟番号 | 構造階数 | 竣工年 | 保有面積 (㎡) | 診断結果(1次診断等) | | 診断結果(2次診断) | | 改修状況 | |
|--------|------|----------|-------|------|-----|-------------|-------------|------|---------------|------|-----------|------|
| | | | | | | | 年度 | Is値 | 年度 | Is値 | 年度 | Is値 |
| 三浦小学校 | 屋体 | — | 7 | R1 | S55 | 535 | 平成18年 | 0.26 | 平成21年 | 0.23 | 平成22年 | 0.71 |
| 高光小学校 | 校舎 | 普通・特別・管理 | 1 | R3 | S48 | 1,483 | 平成17年 | 0.56 | 平成25年 | 0.37 | 平成27年 | 0.71 |
| | 屋体 | — | 2 | S1 | S48 | 375 | 平成17年 | 0.17 | 平成21年 | 0.30 | 平成26年 | 0.83 |
| 明倫小学校 | 校舎 | 普通・特別・管理 | 1-1 | R4 | S56 | 1,900 | 平成18年 | 0.12 | 平成19年 | 0.43 | 平成21年 | 0.71 |
| | 校舎 | 普通・特別 | 1-2 | R4 | S56 | 4,397 | 平成18年 | 0.14 | 平成19年 | 0.42 | 平成21年 | 0.71 |
| | 屋体 | — | 5-1 | S2 | S57 | 1,247 | 平成18年 | 0.76 | — | — | — | — |
| | 屋体 | 渡り廊下 | 5-2 | R2 | S56 | 98 | 平成18年 | 0.43 | 平成25年 | 1.32 | — | — |
| 宇和津小学校 | 校舎 | 普通・管理 | 1 | R3 | S44 | 1,540 | 平成18年 | 0.15 | 平成21年 | 0.27 | 平成28年度改築済 | |
| | 屋体 | — | 14 | S2 | S56 | 861 | 平成18年 | 0.17 | 平成21年 | 0.10 | 平成22年 | 0.81 |
| 和霊小学校 | 校舎 | 特別・管理 | 1 | R2 | S46 | 1,209 | 平成17年 | 0.44 | 平成24年 | 0.57 | 平成25年 | 0.80 |
| | 校舎 | 特別 | 2 | R2 | S47 | 907 | 平成17年 | 0.48 | 平成24年 | 0.52 | 平成25年 | 0.80 |
| | 校舎 | 普通 | 3 | R3 | S47 | 2,536 | 平成17年 | 0.30 | 平成24年 | 0.31 | 平成25年 | 0.78 |
| | 校舎 | 普通 | 7 | R3 | S55 | 260 | 平成17年 | 0.31 | 平成24年 | 0.28 | 平成25年 | 0.82 |
| | 屋体 | — | 5 | S2 | S48 | 1,608 | 平成17年 | 0.26 | 平成21年 | 0.14 | 平成22年 | 0.85 |
| 住吉小学校 | 校舎 | 普通・特別・管理 | 1-1 | R3 | S44 | 860 | 平成17年 | 0.30 | 平成21年 | 0.23 | 平成22年 | 0.73 |
| | 校舎 | 特別・管理 | 1-2 | R3 | S44 | 2,449 | 平成17年 | 0.22 | 平成21年 | 0.23 | 平成22年 | 0.74 |
| 天神小学校 | 校舎 | 普通・管理 | 1 | R3 | S54 | 2,734 | 平成18年 | 0.22 | 平成21年 | 0.37 | 平成25年 | 0.71 |
| | 校舎 | 普通・特別 | 2 | R3 | S54 | 2,229 | 平成18年 | 0.27 | 平成21年 | 0.42 | 平成25年 | 0.71 |
| | 屋体 | — | 5 | S2 | S55 | 1,098 | 平成18年 | 0.25 | 平成21年 | 0.27 | 平成22年 | 0.77 |
| 番城小学校 | 校舎 | 普通・特別 | 2 | R3 | S43 | 1,580 | 平成17年 | 0.29 | 平成21年 | 0.27 | 平成26年度改築済 | |
| | 校舎 | 普通・管理 | 13 | R4 | S55 | 1,076 | 平成17年 | 0.23 | 平成21年 | 0.52 | 平成25年 | 0.71 |
| | 屋体 | — | 11 | S2 | S53 | 1,110 | 平成17年 | 0.54 | 平成25年 | 0.17 | 平成27年 | 0.75 |
| 吉田小学校 | 校舎 | 特別・管理 | 1-1 | R3 | S46 | 1,345 | 平成18年 | 0.28 | 平成21年 | 0.40 | 平成25年 | 0.72 |
| | 校舎 | 普通・特別 | 2 | R3 | S46 | 1,142 | 平成18年 | 0.21 | 平成21年 | 0.46 | 平成25年 | 0.72 |
| | 校舎 | 特別 | 4-1 | R3 | S36 | 556 | 平成18年 | 0.29 | 平成26年度取壊し | | | |
| | 校舎 | 特別 | 4-2 | S3 | S36 | 162 | 平成18年 | 0.35 | 平成26年度取壊し | | | |
| | 屋体 | — | 8 | R2 | S46 | 935 | 平成18年 | 0.88 | — | — | — | — |
| 奥南小学校 | 校舎 | 普通・特別・管理 | 9 | R3 | S54 | 1,980 | 平成18年 | 0.29 | 平成21年 | 0.55 | 平成26年 | 0.71 |
| 喜佐方小学校 | 校舎 | 普通・特別・管理 | 7 | R3 | S47 | 1,828 | 平成18年 | 0.41 | 平成25年 | 0.35 | 平成26年 | 0.72 |
| 立間小学校 | 校舎 | 普通・特別・管理 | 1-1 | R2 | S46 | 1,372 | 平成18年 | 0.25 | 平成21年 | 0.33 | 平成24年 | 0.72 |
| | 校舎 | 普通・特別・管理 | 1-2 | R2 | S48 | 476 | 平成18年 | 0.25 | 平成21年 | 0.33 | 平成24年 | 0.72 |
| | 屋体 | — | 8 | R2 | S55 | 924 | 平成18年 | 0.67 | 平成25年 | 0.27 | 平成28年 | 0.72 |
| 玉津小学校 | 校舎 | 普通・特別・管理 | 12 | R3 | S51 | 1,894 | 平成18年 | 0.14 | 平成21年 | 0.36 | 平成24年 | 0.74 |
| 御槇小学校 | 校舎 | 普通・特別・管理 | 1-1.2 | R3 | S30 | 1,598 | 平成18年 | 0.28 | | | | |
| | 屋体 | — | 8 | S1 | S55 | 532 | 平成18年 | 0.22 | 平成21年 | 0.11 | 平成22年 | 0.78 |
| 清満小学校 | 校舎 | 特別・管理 | 23-1 | R3 | S56 | 684 | 平成18年 | 0.33 | 平成24年 | 0.49 | 平成25年 | 0.71 |
| | 校舎 | 普通・特別 | 23-2 | R3 | S56 | 1,734 | 平成18年 | 0.36 | 平成24年 | 0.36 | 平成25年 | 0.71 |
| | 屋体 | — | 22 | R1 | S54 | 572 | 平成18年 | 0.17 | 平成21年 | 0.25 | 平成22年 | 0.88 |
| 岩松小学校 | 屋体 | — | 11 | R1 | S54 | 999 | 平成18年 | 0.31 | 平成25年 | 0.23 | 平成26年 | 0.81 |
| 畑地小学校 | 校舎 | 管理 | 13-1 | R1 | S55 | 284 | | | 平成14年 | 1.70 | — | — |
| | 校舎 | 特別・管理 | 13-2 | R3 | S55 | 1,486 | | | 平成25年 | 0.66 | 平成26年 | 0.71 |
| | 屋体 | — | 12 | S1 | S49 | 476 | 平成15年 | 0.22 | 平成21年 | 0.18 | 平成22年 | 0.71 |
| 北灘小学校 | 屋体 | — | 8 | S1 | S44 | 488 | 平成18年 | 0.60 | 平成26年 | 0.14 | 平成28年 | 0.71 |
| 結出小学校 | 校舎 | 普通・特別・管理 | 4 | R3 | S54 | 1,615 | 平成15年 | 0.24 | 耐震診断及び補強設計委託中 | | 平成28年 | 0.75 |
| | 屋体 | — | 2 | R2 | S39 | 382 | 平成15年 | 0.26 | | | | |
| 蔭測小学校 | 屋体 | — | 4 | R1 | S40 | 382 | 平成15年 | 0.26 | | | | |
| 戸島小学校 | 校舎 | 普通・特別・管理 | 1 | R2 | S40 | 828 | 平成15年 | 0.43 | | | 平成29年度改築済 | |
| | 屋体 | — | 3 | R2 | S41 | 371 | 平成15年 | 0.25 | | | 平成29年度改築済 | |
| 遊子小学校 | 校舎 | 普通・特別 | 1-1 | R3 | S50 | 1,246 | 平成18年 | 0.11 | 平成25年 | 0.37 | 平成27年 | 0.71 |
| | 校舎 | 特別・管理 | 1-2 | R2 | S50 | 495 | 平成18年 | 0.38 | 平成25年 | 0.76 | — | — |
| | 屋体 | — | 3 | S2 | S50 | 437 | 平成18年 | 0.72 | 平成26年 | 0.25 | 平成26年 | 0.75 |

(※1)畑地小学校校舎改修数値につきましては、国土交通省の判断基準のため追加補強する必要があります。

宇和島市小中学校・幼稚園耐震診断結果ならびに耐震改修状況

【中学校】

| 学校名 | 建物区分 | 用途 | 棟番号 | 構造階数 | 竣工年 | 保有面積 (㎡) | 診断結果(1次診断等) | | 診断結果(2次診断) | | 改修状況 | |
|-------|------|----------|-----|------|-------|-------------|-------------|-------|------------|----------------------|-----------|------|
| | | | | | | | 年度 | Is値 | 年度 | Is値 | 年度 | Is値 |
| 城南中学校 | 屋体 | — | 13 | S 2 | S40 | 1,017 | 平成15年 | 0.36 | | | 平成27年度改築 | |
| 城東中学校 | 校舎 | 普通・特別 | 1-1 | R 3 | S36 | 2,768 | 平成18年 | 0.23 | 平成21年 | 0.20 | 平成25年度改築 | |
| | 校舎 | 普通・特別 | 1-2 | R 3 | S37 | 1,333 | 平成18年 | 0.23 | 平成21年 | 0.20 | 平成25年度改築 | |
| | 校舎 | 普通・特別 | 1-3 | R 3 | S46 | 1,128 | 平成18年 | 0.20 | 平成21年 | 0.33 | 平成25年度改築 | |
| | 屋体 | — | 7 | S 2 | S42 | 1,316 | 平成15年 | 0.42 | 平成25年 | 0.31 | 平成27年 | 0.8 |
| 吉田中学校 | 校舎 | 普通・特別 | 1-1 | R 3 | S41 | 1,953 | 平成18年 | 0.16 | 平成21年 | 0.22 | 平成22年 | 0.84 |
| | 校舎 | 管理 | 1-2 | R 2 | S41 | 652 | 平成18年 | 0.29 | 平成21年 | 0.36 | 平成22年 | 0.86 |
| | 校舎 | 特別 | 2-1 | S 1 | S41 | 518 | 平成18年 | 0.31 | | | 平成31年度解体 | |
| | 部室 | 部室 | 9 | S 2 | S53 | 285 | | | | | 令和3年度解体 | |
| | 校舎 | 普通・特別 | 3 | R 3 | S44 | 1,959 | 平成18年 | 0.15 | 平成21年 | 0.24 | 平成22年 | 0.82 |
| 三間中学校 | 屋体 | — | 4 | R 2 | S44 | 1,324 | 平成18年 | 0.25 | 平成21年 | 0.24 | 平成23年 | 0.71 |
| | 校舎 | 特別 | 3-1 | R 3 | S54 | 1,178 | | | 平成17年 | 0.36 | 平成21年 | 0.72 |
| | 校舎 | 特別・管理 | 3-2 | R 3 | S54 | 645 | | | 平成17年 | 0.29 | 平成21年 | 0.71 |
| | 校舎 | 普通・特別・管理 | 3-3 | R 3 | S54 | 1,655 | | | 平成17年 | 0.29 | 平成21年 | 0.73 |
| | 校舎 | 特別 | 4 | S 1 | S54 | 288 | | | 平成17年 | 0.41 | 平成31年度解体 | |
| 津島中学校 | 屋体 | — | 5 | S 1 | S54 | 621 | | | 平成17年 | 0.30 | 平成24年 | 0.82 |
| | 校舎 | 管理 | 1 | R 3 | S44 | 1,170 | | | 平成16年 | 0.30 _(※1) | 平成28年度改築済 | |
| | 校舎 | 普通 | 2-1 | R 3 | S44 | 517 | | | 平成16年 | 0.31 _(※1) | 平成28年度改築済 | |
| | 校舎 | 普通 | 2-2 | R 3 | S45 | 1,018 | | | 平成16年 | 0.31 _(※1) | 平成28年度改築済 | |
| | 校舎 | 普通 | 2-3 | R 4 | S45 | 1,442 | | | 平成16年 | 0.19 _(※1) | 平成28年度改築済 | |
| | 校舎 | 特別 | 3-1 | R 3 | S45 | 1,390 | | | 平成16年 | 0.34 _(※1) | 平成28年度改築済 | |
| | 校舎 | 特別 | 3-2 | R 5 | S45 | 1,637 | | | 平成16年 | 0.34 _(※1) | 平成28年度改築済 | |
| | 校舎 | 特別 | 4 | S 1 | S45 | 486 | 平成18年 | 0.27 | | | 平成28年度改築済 | |
| 屋体 | — | 13 | R 2 | S46 | 1,700 | 平成15年 | 0.27 | 平成21年 | 0.21 | 平成23年 | 0.98 | |