ボイラ保守点検業務仕様書

１　施　設　名　　宇和島市介護老人保健施設　ふれあい荘

２　施設所在地　　宇和島市津島町岩松甲３９番１

３　契 約 期 間　　２０２４年4月1日～２０２５年3月３１日

４　業 務 内 容　　温水器定期点検整備　３回／年

①　機　　種　　ＢＨ－Ｌ１６０

②　使用燃料　　Ａ重油

③　点検内容　　オイルバーナ分解整備、電気制御点検、簡易排気ガス測定（スモーク、Ｏ２、炉内圧力）　３回／年

缶水入替、レベルデテクター分解整備、炉内清掃整備　１回／年