空調機保守点検業務仕様書

１　施　設　名　　宇和島市介護老人保健施設　ふれあい荘

２　施設所在地　　宇和島市津島町岩松甲３９番１

３　契 約 期 間　　２０２４年4月１日～２０２５年3月３１日

４　業 務 内 容

①　冷房専用エアコン　　年１回（冷房開始時）点検及びフィルター清掃

②　冷暖房エアコン　　年２回（冷暖開始時）点検及びフィルター清掃

③　脱臭機　　年２回点検及びフィルター清掃

５　機　　種

①　冷房専用エアコン　　RSXJ224K(１ 台)、RSXJ280K(3 台)、RSXJ160K(２ 台)、SSD05KA(１台)

②　冷暖房エアコン　　S36YTES-W(１台)、RZRP140B(１式)、SMYCJ180FM(１式)、SMZCJ224BD(1 式)、SSRT140BC(1 台)、S225TX(１台)
S285TX(１台)、S325TSX(１台)、S325CXV(１台)、
S22WTES(１台)、MSZ-GV2520(1 台)、MSZ-GV2820(1 台)、
PLZ-ERMP112EY(1 台)、PLZX-ERMP112EY(1 式)
SZRC80BFT(1 台)、SZRC112BF(1 台)、SZRC140BFD(1 台)
RQYP335FB(1 式)

③　脱臭機　　ACDC8AZ(3 台)