浴槽ろ過装置保守業務仕様書

１　施　設　名　　宇和島市介護老人保健施設　ふれあい荘

２　施設所在地　　宇和島市津島町岩松甲３９番１

３　契約期間　　２０２４年4月１日～２０２５年3月３１日

４　業務内容　　保守点検業務　２回／年（８月・３月）
　　薬品配管洗浄（薬品代込・レジオネラ属菌対策）　１回／年

５　装置の種類　　一般浴用ろ過装置×１台、デイ浴用ろ過装置×１台、
　　補給用電動２方弁×２台、昇温装置×２台、滅菌装置×２台、
　　活性化装置×２台、一般浴活性化ろ材×一式