給 水 装 置 工 事 完 成 確 認 書

水栓番号　　第　　号　　令和　　年　　月　　日

申請者名　　工事事業者　　印

工事場所　　主任技術者　　印

項　目		確　認　内　容	確　認	備　考
書類	位置図	工事箇所が確認できるよう、道路及び主要な建物等が記入されている		
		工事箇所が明記されている		
	平面図及び立面図	方位が記入されている		
		建物の位置、構造がかりやすく記入されている		
		道路種別等付近の状況がわかりやすい		
		隣接家屋の氏名水栓番号、境界が記入されている		
		分岐部のオフセットが記入されている		
		平面図と立面図が整合している		
		隠ぺいされた配管部分が明記されている		
		各部の材料、口径及び延長が記入されている		
現場	オフセット	正確に測定されている		
	量水器	逆付け、片寄りがなく、水平に取付けている		
		検針、取替に支障がない		
	ツインバルブ	操作に支障がない		
		逆付け、傾きがない		
	埋設深さ	所定の深さが確保されている		
	管延長	竣工図と整合する		
	きょう・ます類	傾きがない		
	止水栓	スピンドルの位置がボックスの中心にある		
配管	配管	延長、給水用具等の位置が竣工図面と整合する		
		一次側にポンプが接続されていない		
		配管の口径、経路、構造が適切である		
		水の汚染、破壊、浸食、凍結等を防止するための 適切な措置がなされていること（防食コア等）		
		逆流防止のための給水用具の設置、適切な吐水口 空間の確保等がなされている		
		クロスコネクションがなされていない		
	接合	適切な接合が行われている		
	管種	性能基準適合品の使用		
給水用具	給水用具	性能基準適合品の使用		
	接続	適切な接合が行われている		
受水槽	吐水口空間	吐水口と越流面等との位置関係の確認		
	ストレーナ	防寒設備を外して掃除ができる構造になっている		
機能確認		各給水用具からそれぞれ放流し、水道メータ経由の 確認及び給水用具の吐水量、動作状態の確認		
耐圧試験		1.75MPa でテストポンプのバルブを締めて 1 分間以上保持		
水質の確認		臭気、味、色、濁りが異常でない		

問題なし・・・・・・○　問題あり・・・・・・×　該当なし・・・・・・–

竣工図及び工事中写真等により説明を受け、工事完了の確認をしました。

申請者　　印