

令和5年度 クリプトスポリジウム等検査結果一覧

地区	水 源 名	採 水 地 点	実施 回数	検査結果	備 考
宇 和 島	須賀川ダム原水	須賀川ダム取水口	2 回	検出無し	
	宮下 1 号井原水	宮下一号取水井	1回	検出無し	
	宮下 2 号井原水	宮下二号取水井	1 回	検出無し	
	宮下 3 号井原水	宮下三号取水井	1 回	検出無し	
	宮下 4 号井原水	宮下四号取水井	1 回	検出無し	
吉 田	法花津原水	法花津浄水場	1 回	検出無し	
	長谷原水	長谷浄水場	1 回	検出無し	
	北小路原水	北小路浄水場	1 回	検出無し	
三 間	迫目原水	迫目水源	1 回	検出無し	
	土居中原水	土居中水源	1 回	検出無し	
	川之内原水	川之内水源	1 回	検出無し	
	田川原水	田川水源	1 回	検出無し	
	音地原水	音地水源	1 回	検出無し	
津島	御槇原水	御槇水源	1 回	検出無し	