

宇和島市介護老人保健施設 ふれあい荘
汚水処理施設維持管理仕様書

施設名 宇和島市介護老人保健施設 ふれあい荘

所在地 宇和島市津島町岩松甲39番1

契約の期間 2025年4月1日～2026年3月31日

規模 沈殿分離接触ばっ気方式 110人槽 (22m³/日)

定期点検回数 26回/年

法定水質検査 12ヵ月ごとに実施