

ボイラ保守点検業務仕様書

- 1 施設名 宇和島市介護老人保健施設 ふれあい荘
- 2 施設所在地 宇和島市津島町岩松甲39番1
- 3 契約期間 2025年4月1日～2026年3月31日
- 4 業務内容 温水器定期点検整備 3回/年
 - ① 機種 BH-L160
 - ② 使用燃料 A重油
 - ③ 点検内容 オイルバーナ分解整備、電気制御点検、簡易排気ガス測定（スモーク、O₂、炉内圧力） 3回/年
缶水入替、レベルデテクター分解整備、炉内清掃整備 1回/年