

浴槽ろ過装置保守業務仕様書

- 1 施設名 宇和島市介護老人保健施設 ふれあい荘
- 2 施設所在地 宇和島市津島町岩松甲 3 9 番 1
- 3 契約期間 2 0 2 5 年 4 月 1 日～2 0 2 6 年 3 月 3 1 日
- 4 業務内容 保守点検業務 2 回／年（8 月・3 月）
薬品配管洗浄（薬品代込・レジオネラ属菌対策） 1 回／年
- 5 装置の種類 一般浴用ろ過装置×1 台、デイ浴用ろ過装置×1 台、
補給用電動 2 方弁×2 台、昇温装置×2 台、滅菌装置×2 台、
活性化装置×2 台、一般浴活性化ろ材×一式