

宇和島市学習交流センター 修繕状況

区分	平成4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度(5月31日現在)	
	修繕内容	金額(円)	修繕内容	金額(円)	修繕内容	金額(円)	修繕内容	金額(円)	修繕内容	金額(円)
10万未満	1F多目的トイレウォシュレット部品修繕	13,200	2F女子トイレ配管修繕	23,870	1F防火シャッター修繕	51,150	受水槽電磁弁フロート等修繕	85,250	該当なし	
	RF消火用補助水槽排水管修繕	23,287	1F女子トイレ配管修繕	56,980	ITV設備防犯カメラシステム調査修繕	32,670	1F女子トイレ配管等修繕	92,400		
	舞台配線修繕	21,395	1F女子トイレ面台修繕	55,000			1Fフリースペース系統通信異常	8,800		
			排煙設備起動釦カバー修繕	4,950						
			4F男子トイレユニット修繕	45,540						
50万未満			中央監視盤操作タブレット、UPS交換	341,000	UPS/バッテリー交換	203,500	RFエアハンSA・RAダクト修繕	143,000		
			防火シャッター非常用バッテリー交換	233,200	・キュービクル警報装置用		2F男子トイレ配管等修繕	228,360		
			1F中央・西出入口自動扉塗装修繕	110,000	・受水槽緊急遮断弁用		RF消火用補助水槽給水管修繕	192,720		
					・調光室調光盤用		屋外東サイン修繕	405,240		
					駐車場防犯カメラ調査修繕	128,260				
100万未満										
100万以上										
計		57,882		870,540		415,580		1,155,770		0

<備 考>
令和8年度修繕計画
躯体北側外壁の修繕／段差解消機電気配線の修繕／4階ブラインド一部・2階電動ブラインドの一部修繕