

令和8年度うわじま地区機能保全測量設計業務プロポーザル 質問及び回答

番号	項目	質問	回答
1	令和8年度うわじま地区機能保全測量設計業務プロポーザル実施要領3ページ(5)プレゼンテーションの実施について	管理技術者以外の担当者(予定担当技術者)はヒアリングやプレゼンテーションに出席し、発表や発言することが可能でしょうか。 また何名まで出席可能でしょうか。	プレゼンテーションへの出席者については、特に制限を設けていません。管理技術者以外の担当者も出席し、発表や発言を行うことは可能です。ただし、出席者の人数は、プレゼンテーションの実施に必要な最低限に留めてください。
2	令和8年度うわじま地区機能保全測量設計業務プロポーザル実施要領(4)提案書等の提出⑥既存資料の閲覧・貸出について	閲覧・貸出資料はどのような形で貸与いただけますでしょうか。	産業経済部水産課において、令和8年8月4日(火)から令和8年8月17日(月)の間、該当業務対象施設の機能保全計画書及び調査報告書の閲覧・貸出を行います。
3	【別紙1】令和8年度うわじま地区機能保全測量設計業務仕様書(設計書、図面)歩掛見積項目一覧表について	2. 測量業務において「※潜水調査は全数調査とする」とされているが、目視(港湾施設における維持管理点検における潜水調査(1))だけで良いのか、あるいは全延長ケレン(港湾施設における維持管理点検における潜水調査(2))まで行うのでしょうか。 また詳細調査(チェーン径計測)は、チェーン1本当たり何箇所を想定しているのでしょうか。	「潜水調査は全数調査とする」について、目視調査のみで考えています。 また、詳細調査(チェーン径の計測)は、チェーンホール元・クロス部・アンカーリングに加え、チェーン間隔5~10mごとに1箇所を選定し実施することを想定しています。
4	【別紙1】令和8年度うわじま地区機能保全測量設計業務仕様書(設計書、図面)歩掛見積項目一覧表について	2. 測量業務において「損傷調査」は浮函内部の調査も実施するのでしょうか。	浮函内部の調査も実施する予定です。
5	【別紙1】令和8年度うわじま地区機能保全測量設計業務仕様書(設計書、図面)歩掛見積項目一覧表について	3. 設計業務において設計計算に係る安定計算とは具体的にはチェーンの計算を行うことを想定しているのでしょうか。 また3ケースとは1施設に対して3ケース(合計3施設×3ケース=9ケース)を想定しているのでしょうか。 波浪条件やその他設計条件は発注者提供でよいのでしょうか。	安定計算は、浮防波堤の碇けい工(係留点数・チェーン径の検討等)の安定計算を想定しています。また、安定計算は1施設当たり3ケースを想定しており、本業務では合計で9ケースを想定しています。 発注者からの提供資料として、波浪条件やナローマルチによる深浅測量データについて提供可能です。

6	【別紙2】令和8年度うわしま地区機能保全測量設計業務 プロポーザル評価基準 提案項目（テーマ①）について	提案項目（テーマ①）の内容について、提案時点で考え得る状況から記載した内容が、実際の業務遂行時において現地の状況や要求されるレベル等により不要となり、これらが遂行されない成果となった場合、減額となるのでしょうか。	本業務の提案内容については、【別紙1】仕様書、機能保全計画書及び調査報告書の内容を基に、実施可能な範囲内での提案としてください。また、予定価格を超える提案は想定しておりませんので、十分ご注意ください。
7	測量業務内容について	測量は浮栈橋の平面測量を行うのでしょうか。 基準点、基準高は、対象施設近傍に存在すると考えて良いのでしょうか。	測量は、工事の発注に必要な範囲の平面測量を想定しています。 基準点については、対象施設近隣に設置されているものを使用する予定です。
8	【別紙3】令和8年度うわしま地区機能保全測量設計業務 プロポーザル配点基準 管理技術者手持ち業務について	「手持ち業務については、参加申込書提出日における管理技術者又は担当技術者として配置されている業務数を評価する。」と記載がありますが公告日ではなく、参加申込書提出日時点での手持ち業務数でお間違いないでしょうか。	参加申込書提出日時点における手持ち業務件数をご記入ください。

令和8年7月29日
産業経済部 水産課