

低濃度 P C B 廃棄物処理委託業務仕様書

1 目的

本業務は、宇和島市庁舎等の特別管理産業廃棄物保管場所から排出される低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物（以下「低濃度 P C B 廃棄物」という。）を処理するものである。

2 業務内容

宇和島市庁舎等に保管している低濃度 P C B 廃棄物の無害化処理を行う。

3 履行場所

愛媛県宇和島市曙町 外

4 処理対象物

別紙資料【低濃度 P C B 廃棄物一覧】のとおり

5 履行期間

契約日の翌日から令和 9 年 3 月 1 9 日まで

6 業務の履行にあたって必要な認定

環境省から廃棄物処理法第 15 条の 4 の 4 の第 1 項に基づき無害化処理認定を受けた者であること。

7 収集運搬

収集運搬は別途契約するため本業務には含まない。

8 搬入時期

搬入時期は令和 8 年 12 月頃を予定しているが、一部の廃棄物については解体工事の進捗状況に応じて搬入時期が前後するため、具体的な日程については担当課と協議のうえ決定すること。

9 遵守法令

処理の遂行にあたって「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「労働安全衛生法」その他関係法令等を遵守すること。

10 提出書類

- (1) 受注者は、廃棄物処理法第 15 条の 4 の 4 の第 1 項に基づき無害化処理認定を受けた認定証の写しを発注者に提出しなければならない。
- (2) 受注者は、マニフェストシステムの実施管理を行うため、処理結果を記した報告書とマニフェスト（D 票及び E 票）を発注者に提出しなければならない。

11 再委託の禁止

本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

12 その他

この仕様書について疑義が生じた事項又はこの仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者で協議するものとする。

別紙資料【低濃度PCB廃棄物一覧】

番号	保管場所	PCB特措法 届出番号	機器情報						絶縁油			機器 総重量	処理 油重量	個数	機器寸法 (mm)				備考
			機器分類	容量 (kVA)	製造者	製造年月	型式	製造番号	抜油 1.済 2.未	PCB 分析値 (ppm)	油量 (L)				幅	奥行	高さ (盤まで)	高さ (ブッシング まで)	
1	宇和島市役所	R07-1	コンデンサ	20	東芝	1983	BRTRA6J2R	8350270	2	1.7	—	13kg		1	380	110	200	400	
2	宇和島市役所		コンデンサ	0.44	ニチコン	1986	BB441101AY00107	—	2	—	—	4.7kg		1	110	85	200	230	みなし処分
3	宇和島市役所		コンデンサ	0.44	ニチコン	1985	BB441101AY00107	—	2	—	—	4.7kg		1	110	85	200	230	みなし処分
4	宇和島市役所		火花消去器	—	三菱	—	DWG.No.8837287	5823	2	—	—	0.066kg		1	60	35	20	—	みなし処分
5	宇和島市役所		火花消去器	—	三菱	—	DWG.No.8837287	5Y11	2	—	—	0.066kg		1	61	36	21	—	みなし処分
6	宇和島市役所		火花消去器	—	三菱	—	DWG.No.8837287	86-415	2	—	—	0.066kg		1	62	37	22	—	みなし処分
7	宇和島市役所		火花消去器	—	三菱	—	DWG.No.8837287	85-Z09	2	—	—	0.066kg		1	63	38	23	—	みなし処分
8	宇和島市役所		サンプル検体											2					サンプル検体2本
9	宇和島市役所 生活環境課吉田分室	R08-1	塗膜 ※1							5.0		100kg		1					ドラム缶 (200L)
10	宇和島市役所 生活環境課吉田分室	R08-2	その他(養生シート等汚染物)											2					ドラム缶 (200L)
11	宇和島市立和霊小学校		変圧器(トランス)	50	東芝	1971	PTL6-6DP15K1	71004723	2	35	95	267kg		1	不明				R8.5現在使用中
12	宇和島市立番城小学校		変圧器(トランス)	75	三菱	1986	SF-T	H180588	2	23	48	235kg		1	不明				R8.5現在使用中
13	宇和島市立明倫小学校		変圧器(トランス)	75	三菱	1981	SF-T	E180495	2	44	75	306kg		1	不明				R8.5現在使用中
14	宇和島市立宇和海中学校	R07-1	変圧器(トランス)	20	四国変圧器	1973	TOSW	34333	2	0.61	40	150kg		1	400	400	700	770	R8.3.23保管開始
15	宇和島市立宇和海中学校	R07-2	変圧器(トランス)	20	四国変圧器	1973	TOSW	34334	2	0.7	40	150kg		1	400	400	700	770	R8.3.23保管開始
16	宇和島市立宇和海中学校	R07-3	変圧器(トランス)	20	四国変圧器	1973	TOSW	34335	2	0.68	40	150kg		1	400	400	700	770	R8.3.23保管開始
17	宇和島市立宇和海中学校		シーリング材 ※1							0.74		150kg		3					ドラム缶 (200L)

排出場所住所	
宇和島市役所	宇和島市曙町1番地
宇和島市役所 生活環境課吉田分室	宇和島市吉田町鶴間1245番地
宇和島市立和霊小学校	宇和島市伊吹町甲111
宇和島市立番城小学校	宇和島市宮下甲203
宇和島市立明倫小学校	宇和島市文京町4-1
宇和海中学校	宇和島市下波2952-1

・コンデンサ・変圧器等の電気機器は「機械により荷役する構造を有する容器」に該当するものとして取り扱う。
・塗膜およびシーリング材については、現時点で概算数量であり、搬出時に変動する可能性がある。(※1)