水質基準項目検査結果一覧表 （宇和島地区）

宇和島市上下水道局

番号	項目	基準値 mg/L以下	令和8年10月26日 採水 浄水場出口 柿原 浄水池	浄水場出口 宮下 ポンプ井	給水栓 柿原系統給水栓 上光満	高串	大浦	大超寺奥	野川	九島	三浦西	柿原	混合 坂下津	宮下給水栓 薬師谷	祝森
	採水時水温 （℃）		23.3	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
1	一般細菌(1mℓ中)	100個	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0
2	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4	水銀及びその化合物	0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5	セレン及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6	鉛及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8	六価クロム化合物	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
9	亜硝酸態窒素	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12	フッ素及びその化合物	0.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14	四塩化炭素	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	1,4-ジオキサン	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20	PFOSおよびPFOA	50ng/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21	ベンゼン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
22	塩素酸	0.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
23	クロロ酢酸	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
24	クロロホルム	0.06	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
25	ジクロロ酢酸	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
26	ジブロモクロロメタン	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
27	臭素酸	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
28	総トリハロメタン	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
29	トリクロロ酢酸	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
30	ブロモジクロロメタン	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
31	ブロモホルム	0.09	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
32	ホルムアルデヒド	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33	亜鉛及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35	鉄及びその化合物	0.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36	銅及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37	ナトリウム及びその化合物	200	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38	マンガン及びその化合物	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
39	塩化物イオン	200	8	25.3	8.7	8.1	8.1	8	8.1	8.1	8.3	8.1	8.1	12.7	13.8
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	−	63	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
41	蒸発残留物	500	−	131	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42	陰イオン界面活性剤	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
43	ジェオスミン	10ng	1 未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
44	2-メチルイソボルネオール	10ng	1 未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	非イオン界面活性剤	0.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46	フェノール類	0.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
47	有機物(全有機炭素（TOC)の量)	3.0	0.76	0.32	0.78	0.73	0.73	0.74	0.73	0.74	0.75	0.7	0.75	0.62	0.58
48	pH	5.8～8.6	6.86	6.75	7.18	7.05	7.03	7	6.96	6.98	7.04	6.97	7	6.89	6.86
49	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5 未満	0.5	0.6	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.6	0.6
52	濁度	2度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
	検査項目数	細菌類	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		化学	9	9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

水質基準項目検査結果一覧表（吉田・三間　地区）

宇和島市上下水道局

令和8年10月26日 採水

番号	項目	基準値 mg/L以下	吉田地区				三間地区							
			受水	法花津系	長谷系	北小路系	迫目系	土居中系	川之内系	田川系	音地系	受水		
			東小路	深浦	花組	河内	迫目	土居中	川之内	田川	黒川	黒井地	是能	兼近
	採水時水温 (℃)		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1	一般細菌(1mℓ中)	100個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	PFOSおよびPFOA	50ng/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	ベンゼン	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	塩素酸	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	クロロ酢酸	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	クロロホルム	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	ジクロロ酢酸	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27	臭素酸	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28	総トリハロメタン	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29	トリクロロ酢酸	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ブロモホルム	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	ホルムアルデヒト	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	鉄及びその化合物	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	銅及びその化合物	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39	塩化物イオン	200	9.5	8.4	8.1	9.6	5.1	4.7	4.7	5.5	3.9	8.7	7.9	8.1
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41	蒸発残留物	500	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43	ジェオスミン	10ng	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44	2-メチルイソボルネオール	10ng	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46	フェノール類	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47	有機物(全有機炭素（TOC)の量)	3.0	1.03	0.71	0.61	0.72	0.53	0.47	0.3 未満	0.55	0.3 未満	1	0.99	1.02
48	ｐH	5.8～8.6	7.19	7.4	7.31	7.33	7.11	7.29	8.17	8.16	8.07	7.52	7.40	7.3
49	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　度	5度	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.9	0.9	0.5 未満
51	濁　度	2度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2
検査項目数		細菌類	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		化学	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

水質基準項目検査結果一覧表

宇和島市上下水道局

番号	項目	基準値 mg/ℓ以下	令和8年10月26日 採水 浄水場出口	給水栓 津島地区						浄水場出口	給水栓 宇和海地区						
			長野浄水	うず尻浄水	嵐浄水	福浦	西本谷	田之浜	網代	御槙	狩津浄水	島津	明越	遊子	津之浦	大島	嘉島	日振
	採水時水温 (℃)		23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
1	一般細菌(1m?中)	100個	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	PFOSおよびPFOA	50ng/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	ベンゼン	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	塩素酸	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	クロロ酢酸	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	クロロホルム	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	ジクロロ酢酸	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27	臭素酸	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28	総トリハロメタン	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29	トリクロロ酢酸	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ブロモホルム	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	ホルムアルデヒト	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	鉄及びその化合物	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	銅及びその化合物	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39	塩化物イオン	200	7.7	6.1	7.3	8.3	6.2	7.7	8.0	4.2	7.9	8.1	8.4	8.1	8	8.6	7.9	7.9
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41	蒸発残留物	500	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43	ジェオスミン	10ng	1.5	－	2.3	－	－	－	－	－	3.3	－	－	－	－	－	－	－
44	2-メチルイソボルネオール	10ng	1 未満	－	1 未満	－	－	－	－	－	1未満	－	－	－	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46	フェノール類	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47	有機物(全有機炭素（TOC)の量)	3	0.5	0.3 未満	0.5	0.5	0.3 未満	0.5	0.5	0.5	0.5	0.48	0.49	0.46	0.48	0.51	0.52	0.52
48	ｐH	5.8～8.6	6.9	6.8	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	6.8	7.0	6.95	7.08	6.97	6.93	6.99	6.97	6.97
49	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　度	5度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.9	0.5 未満	0.9	0.8	0.7	0.5 未満	0.6	1.2	0.5 未満	0.6	1.2	0.5 未満	0.5 未満
52	濁　度	2度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
	検査項目数	細菌類	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		化学	9	7	9	7	7	7	7	7	9	7	7	7	7	7	7	7

水質基準項目検査結果一覧 （水源原水）

令和8年10月26日 採水

宇和島市上下水道局

		柿原		宮下				吉田			三間					津島・宇和海		
		須賀川原水	野村原水	1号井戸	2号井戸	3号井戸	4号井戸	北小路原水	長谷原水	法花津原水	迫目原水	土居中原水	川之内原水	田川原水	音地原水	山財ダム原水	うず尻原水	御槙原水
	採水時水温 （℃）	23	23	23	23	23	23	－	－	－	－	－	－	－	－	23	23	－
1	一般細菌(1mℓ中)	150	54	7	9000	12	6	－	－	－	－	－	－	－	－	58	0	－
2	大腸菌	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－	－	－	－	－	－	陰性	陰性	－
3	カドミウム及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	銅及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	3.9	5.9	22	16.6	25.5	25	－	－	－	－	－	－	－	－	4.5	5.7	－
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	1 未満	1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1 未満	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	1 未満	1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1 未満	－	－
44	非イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし	－	－
46	有機物(全有機炭素（TOC)の量)	1.13	1.3	0.3 未満	0.3 未満	0.31	0.35	－	－	－	－	－	－	－	－	0.87	0.3 未満	－
47	pH	7.16	7.25	6.9	6.81	6.82	6.98	－	－	－	－	－	－	－	－	7.01	6.89	－
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし	異常なし	－
50	色 度	4.1	4.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.2	－	－	－	－	－	－	－	－	3.9	0.5 未満	－
51	濁 度	0.9	0.7	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8	0.2 未満	－
検査項目数	細菌類	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	化学	8	8	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	0